



FW: Kerfisáætlun umsögn Landsnets



Rán Jónsdóttir

Thursday, 5 December 2019 at 14:30

OS netfang

[Show Details](#)

→ You forwarded this message on 05/12/2019, 15:50.

→ You forwarded this message on 15/12/2019, 16:11.

Show Forward

Show Forward

Bestu kveðjur /Regards Rán Jónsdóttir



Raforkuefirlit/Electricity market regulation /Disclaimer <http://www.os.is/disclaimer>

Orkustofnun / The National Energy Authority

Orkugarður, Grensásvegur 9,

IS - 108 Reykjavík

Tel: +354 569 6026

<http://www.os.is> / <http://www.nea.is>

Fyrirvari

From: Ríkarður Örn Ragnarsson <rr@emp.group>

Date: Friday, 29 November 2019 at 21:59

To: Rán Jónsdóttir <ran.jonsdottir@os.is>

Subject: RE: Kerfisáætlun umsögn Landsnets

Sæl Rán.

Eftirfarandi er umsögn EM Orku:

Það er mjög jákvætt að sjá styrkingu á línunnu frá Hrutatunga til Brennimeis á 10 ára áætlun. Þar sem fyrirvarar eru settir á tímasetningu vegna óvissu í uppbyggingu vindorku mun EM Orka deila allri framvindubröun með Landsneti. En EM Orka hvetur eindregið til þess 220 kV styrkingin milli Hrutatungu og Brennimeis verði framkvæmd á næstu 5 árum. Það eru fjölmörg verkefni sem geta skilað afli til Reykjavíkur sem njóta góðs af þessari uppfærslu og það myndi jafnframt leysa þann skort á rafmagni sem Landsnet hefur vakið máls á í fjölmörgum undanfarid. Styrkingin ætti að fá forgang og hefjast handa við hana án tafar.

Á þeim nótum, þó að vegna eðlis þess að það þurfi ekki að vera hluti af kerfisáætluninni, þá vildi EM Orka sjá Landsnet skuldbinda sig við uppfærslu spennubreytis við Brennimeil. Þetta væri rökrétt fyrsta skref í átt að þróun vindorku þar sem það er ekki kostnaðarsamt og ávinningur þess mun ekki aðeins vera hagur vindorkuframleiðendanna.

.....
Kær kveðja,

Ríkarður Örn Ragnarsson

Verkefnastjóri | EM Orka ehf.

ror@emp.group | +354[8990952]

www.emorka.is